



<b>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD</b>  Dirección de Distribución  San José, Costa Rica	Oficina de Ingeniería de Distribución	<b>ABRAZADERA AISLADA</b>	
	<b>NORMAS DE CONSTRUCCION</b>		
	Revisado: Octubre 1997	SIN ESCALA (dimensiones en mm)	REFERENCIA: HA
	Dibujo: G. Víquez		

ESPECIFICACIONES REFERENCIA HA		
<b>GENERALES</b>		
<b>Material</b>	Fabricado de acero galvanizado.	
<b>Aditamentos y/o Características</b>	Con canal de 25.4 x 12.7 x 3.17 mm, abertura de 88.9 mm, longitud de 101.6 mm y un pasador de 15.9 mm de $\phi$ (según detalle) con chaveta.	
<b>PARTICULARES</b>		
<b>Clasificación:</b>		N/D
<b>Código Aplicable:</b>		<i>Normas MCRD - Sección 3</i>
<b>Características Técnicas</b>		
<b>Mecánicas</b>		
<b>Esfuerzo Mecánico Combinado:</b>		N/D
<b>Impacto Mecánico:</b>		N/D
<b>Tensión Mecánica (Valor Prueba):</b>		N/D
<b>Carga Sostenida (Valor Prueba):</b>		N/D
<b>APLICACIONES</b>		

N/A: No aplica.  
N/D: No disponible.