



ESC. 1:2.5

CORTE A-A

ESC. 1:7.5

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Dirección de Distribución San José, Costa Rica	Oficina de Ingeniería de Distribución	SEPARADOR DE MADERA PARA TRES LINEAS SECUNDARIAS	
	NORMAS DE CONSTRUCCION		
	Revisado: Octubre 1997		
	Dibujo: G. Víquez	SIN ESCALA (dimensiones en mm)	REFERENCIA: SQ

ESPECIFICACIONES REFERENCIA SQ

GENERALES		
Material	Madera tratada.	
Aditamentos y/o Características	Construidos para tres líneas, recubiertas con material aislante de 600 voltios mínimo. El tratamiento deberá ser el mismo indicado para los postes (sección 7)	
PARTICULARES		
Clasificación:	N/D	
Código Aplicable:	Sección 7	
Características Técnicas		
Mecánicas		
Esfuerzo Mecánico Combinado:	N/D	
Impacto Mecánico:	N/D	
Tensión Mecánica (Valor Prueba):	N/D	
Carga Sostenida (Valor Prueba):	N/D	
APLICACIONES		

N/A: No aplica.
 N/D: No disponible.